

壁紙（防火材料）における国土交通大臣認定不適合状態解消のための大臣認定取得について

2024年4月22日
一般社団法人日本壁装協会

弊協会会員企業の富士工業株式会社で製造・販売をされた一部の製品において国土交通大臣認定を受けた仕様と異なることが判明致しました。
当該製品は不燃性能及び準不燃性能を満たしていることが確認できましたので、不適合状態を解消するために新たな大臣認定を取得致しました。
防火性能を求められる建築物に施工されていても張替えは必要ございません。
関係者の皆様にはご心配、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今回の事象を真摯に受け止め、再発防止に取り組んで参ります。

対象製品

プラスチック系壁紙（内装仕上げ材）

対象品番

製造会社：富士工業株式会社

販売会社：株式会社サンゲツ カタログ名：XSELECT WALLCOVERINGS 2021-2024

商品番号：SGB2534、SGB2535、SGB2536、SGB2537、SGB2538、SGB2539

販売会社：株式会社三共紙店

商品番号：SY0918、SY0919

販売期間：2021年4月～2023年11月

元の認定番号 認定取得者名：一般社団法人日本壁装協会

認定番号	認定した構造方法の名称
NM-5001	合成樹脂系粉粒壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く））
QM-0966	合成樹脂系粉粒壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料（金属板を除く））

新たな認定番号 認定取得者名：富士工業株式会社

認定番号	認定した構造方法の名称
NM-5757	アルミニウム蒸着ポリエステル系粉粒混入酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張 ／基材（不燃材料（金属板を除く））
QM-1083	アルミニウム蒸着ポリエステル系粉粒混入酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張 ／基材（準不燃材料及び不燃材料（金属板を除く））

原因

本件は富士工業株式会社の製造工程にて製品設計図書と異なる配合で、国土交通大臣認定仕様と異なった製品が製造され、また、製品検査においても製造工程での管理がされている前提で認定仕様確認を怠っていたため発生致しました。

再発防止策

- ・富士工業株式会社へは製造工程及び品質管理体制の改善と再発防止策策定を指示し、第三者機関による継続的な監視と品質確認を行って参ります。
- ・弊協会が取得している認定を使用し壁紙を製造している会員企業への認定仕様遵守及び品質管理体制の再確認を周知徹底、指導を行います。
- ・認定運用の規則を改定し、性能及び仕様確認の監査を強化致します。

本件に関するお問合せ先

一般社団法人日本壁装協会

電話：03-5408-5501 平日 9:00～17:00

HP：<https://www.wacoa.jp/>